



Do Wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 1 do treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i elektrycznych (2 części zamówienia) do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, przekazuję treść pytania do zapytania ofertowego wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Poz. 101

ŚWIETLÓWKA LED 60CM - G13 / T8 - NEUTRALNA BARWA - 18W

Jest to zamiennik tradycyjnej świetlówki 18W świetlówka ledowa 60cm nie występuje o takiej mocy

Proszę zatem podać jaką moc świetlówki zaproponować ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wskazuje, że omyłkowo przypisał moc innej świetlówki. Zamawiający oczekuje zaoferowania świetlówki LED długości 60 cm o mocy co najmniej 9W. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może samodzielnie dokonać zmiany treści udostępnionego formularza asortymentowo – cenowego dla Części zamówienia nr 2 w zakresie pozycji nr 101 lub wpisać obok nazwy producenta informację o mocy oferowanej świetlówki.

Zmiana nr 1 do Zapytania ofertowego

Jednocześnie Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert **do dnia 8 września 2020 r. do godz. 10.00**. Sposób złożenia oferty nie ulega zmianie.

Strona 1 z 2

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)**

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, Tel: +48 22 11 25 200,
E-mail: iel@iel.pl | NIP: 525 000 76 84, REGON: 000037902
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000047884

